

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 306407/23/ALE

| | | |
|--|------------|--|
| Zleceniodawca "SPORTOWA OSADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rynek Podgórski 7 30-518 Kraków | | Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) <i>Opis próbki: Woda na pływalni. Woda w niecce basenowej - Duża Niecka.</i> |
| Data przyjęcia próbki | 12.06.2023 | Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka pobrana przez pracownika Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. |
| Data rozpoczęcia badań | 12.06.2023 | |
| Data zakończenia badań | 22.06.2023 | |
| Data utworzenia sprawozdania | 22.06.2023 | |
| Informacje dotyczące pobierania próbek: Metoda PN-EN ISO 19458:2007; IZJ-63 wyd. 1 z dn. 07.05.2018; PN-ISO 5667-5:2017-10 Data poboru: 12.06.2023 Imię i nazwisko: Kamil Lis Protokół poboru próbek nr: 12-06-KL-05/2023 Punkt poboru, miejsce poboru: basen | | |

| Rodzaj badania Metoda | Jednostka | Wynik | Kryterium | Stwierdzenie zgodności |
|---|------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| * Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml ¹⁾ PN-EN ISO 16266:2009 | jtk/100 ml | 0 | 0 jtk/100 ml | Zgodny |
| * Liczba Escherichia coli w 100 ml ¹⁾ PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | 0 jtk/100 ml | Zgodny |
| * Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C ¹⁾ PN-EN ISO 6222:2004 | | | | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/ml | 3,5 x 10 ¹ | 100 jtk/ml | Zgodny |
| * Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml ¹⁾ PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (pożywka BCYE), 7 (pożywka GVPC) | | | | |
| Liczba Legionella sp. | jtk/100 ml | 0 | 0 jtk/100 ml | Zgodny |
| * # Mętność ¹⁾ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,84 ± 0,17 | ≤ 0,5 | Niezgodny |
| * # Azotany ¹⁾³⁾ PB-433 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8039 | mg/l | 1,3 ± 0,3 | - | - |
| * pH ¹⁾⁴⁾ PN-EN ISO 10523:2012 | - | 7,3 ± 0,04 (30,0°C*) | 6,5-7,6 | Zgodny |
| Potencjał redox ¹⁾ PB-13 Wydanie 1 z dnia 07.05.2018 | mV | 776 ± 54 | ≥750 | Zgodny |
| * Stężenie chloru wolnego ¹⁾ PB-13 Wydanie 1 z dnia 07.05.2018 na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429000 | | | | |
| Chlor wolny | mg/l | 0,53 ± 0,04 | 0,30-0,60 | Zgodny |

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 306407/23/ALE

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--------|--------|
| * Stężenie chloru związanego ¹⁾ PB-13 Wydanie 1 z dnia 07.05.2018 na podstawie metody HACH LANGE Chemkey nr 9429000, 9429100 | | | | |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 ± 0,05 | ≤0,30 | Zgodny |
| * # Indeks nadmanganianowy ¹⁾³⁾ PN-EN ISO 8467:2001 | mg/l O ₂ | 3,7 ± 0,7 | - | - |
| * # Lotne związki organiczne ^{1) 2)} PN-EN ISO 15680:2008 | | | | |
| Chloroform | mg/l | 0,002 ± 0,001 | ≤ 0,03 | Zgodny |
| Bromodichlorometan ³⁾ | mg/l | < 0,001 (0,0010±0,0004) | - | - |
| Dibromochlorometan ³⁾ | mg/l | < 0,001 (0,0010±0,0004) | - | - |
| Bromoform ³⁾ | mg/l | < 0,001 (0,0010±0,0004) | - | - |
| Suma THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) | mg/l | < 0,004 (0,0040±0,0016) | ≤ 0,1 | Zgodny |

- 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016, ze zm.).
- 2) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, będąca jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium.
- 3) W związku z tym, że nie określono kryterium dla niniejszego rodzaju badania w badanej matrycy w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej i implementowanych aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest możliwe stwierdzenie zgodności.
- 4) *Temperatura oznaczona przy pomiarze pH

Badanie: Azotany wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 079

Badanie: Indeks nadmanganianowy wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 079

Badanie: Lotne związki organiczne wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 079

Badanie: Mętność wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 079

Autoryzował:

Aleksandra Baraniak, Kierownik, Sekcja Poboru Próbek

Maria Wieczorek, Kierownik Pracowni Mikrobiologii, Pracownia Mikrobiologii

*Wyniki analiz podwykonawczych są autoryzowane przez osoby upoważnione przez zewnętrznego dostawcę badań

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. Odpowiedzialność Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 1319 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA