



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 05 sierpnia 2025r.

OHK.9020.4.19.2025

Sportowa Osada Sp. z o.o.
ul. Rynek Podgórski 7
30-518 Kraków

Ośrodek Wypoczynkowy
ul. Zarzecze 12
98-260 Burzenin

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku ze sprawozdaniami z badań Nr: 455727/25/ALE, Nr 455728/25/ALE z dnia 14 lipca 2025r. przeprowadzonych przez J.S. HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - dotyczących próbek wody ciepłej pobranych przez Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Ignacego Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki w dniu 25.06.2025r. w punktach:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Budynek 2 | 37 jtk/100ml |
| 2. Budynek 3 | 0 jtk/100ml |
| (miejsce pobrania) | (wynik) |

w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” Sp. z o.o. ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin, z instalacji wody ciepłej w kierunku bakterii *Legionella* sp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza **znikome skażenie ciepłej wody palczkami *Legionella* sp. – system pod kontrolą, nie wymaga podjęcia specjalnych działań.**

W zakresie wymagań mikrobiologicznych, jakimi powinna odpowiadać woda ciepła zostały spełnione wymagania określone w części A zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu ponadto informuje, iż kolejne badanie wody ciepłej w kierunku *Legionella* sp. winno zostać wykonane w 2028r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zapisami zał. nr 5 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), zgodnie z którym, w przypadku oceny skażenia „Brak lub znikome”, badanie wykonuje się po 1 roku oraz jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono <100 jtk/100 ml badanie wykonuje się po 3 latach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jozierska

Do wiadomości:

1. a/a