



Sieradz, 11 grudnia 2025r.

OHK.9020.1.29.2025

Sportowa Osada Sp. z o.o.
ul. Rynek Podgórski 7
30-518 Kraków

Ośrodek Wypoczynkowy
ul. Zarzecze 12
98-260 Burzenin

**OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ODKRYTEJ
przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA ul. Zarzecze 12,
98-260 Burzenin za okres 11 czerwca 2025 roku – 29 sierpnia 2025 roku**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416),
- art. 11 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023r. poz. 714),
- § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230)

po analizie:

1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;
2. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;
3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu w 2025 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody stwierdzając ostatecznie, że woda na Pływalni Odkrytej przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Pływalni Odkrytej przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin za okres 11 czerwca 2025 roku – 29 sierpnia 2025 roku:

1. Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonywał oceny spełniania przez wodę w niecce basenowej odkrytej wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu na podstawie:
 - bieżącej obserwacji wody na pływalni, która jest dokumentowana przez pracowników w postaci codziennych zapisów spostrzeżeń i podejmowanych czynności. Z dokumentacji prowadzonej przez pracowników wynika, iż w analizowanym okresie nie stwierdzano problemów z przejrzystością wody, ani widocznych zanieczyszczeń, nie występowały również incydenty kałowe lub wymiotne w wodzie na pływalni;



- systematycznego i udokumentowanego nadzorowania pracy urządzeń oraz rejestracji wyników pomiaru jakości wody na pływalni w postaci codziennych zapisów, nie rzadziej niż co 4 godz. w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania w zakresie: pH wody, temperatury wody, potencjału redox, chloru wolnego oraz chloru związanego rejestrowanego 1 raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni. Ze względu na brak automatycznych urządzeń pomiarowych dla punktu wprowadzania wody z systemu cyrkulacji zarządzający dla tego punktu nie dokumentuje odczytów.

2. Na podstawie udokumentowanych badań jakości wody na pływalni odkrytej przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada prowadzonych przez zarządzającego pływalnią wykonywanych w większości zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2025r. (z uwagi na problemy z laboratorium wykonującym badania jakości wody na pływalni w czerwcu sprawozdania były niekompletne, natomiast w drugiej połowie lipca wyniki nie zostały przedstawione), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał oceny zbadanych parametrów jakości wody na pływalni, co przedstawiono w tabeli 1. „Analiza wyników badań przekazywanych przez zarządzającego Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada” – stanowiącej załącznik do niniejszej oceny. Zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia zarządzający Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przedstawił wymagane sprawozdania z badań jakości wody na pływalni pobieranej z punktów określonych zgodnie z zał. nr 1 do w/w rozporządzenia tj.: niecka basenowa odkryta oraz punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji, za wyjątkiem sprawozdań z badań próbek wody na pływalni z niecki basenowej odkrytej, zaplanowanej do poboru zgodnie z harmonogramem na drugą połowę lipca 2025r. Zarządzający Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin w piśmie z dnia 29.08.2025r. poinformował, że z uwagi na zaistniałe problemy z laboratorium pobierającym próbki do badań oraz w związku z niedopilnowaniem – przeoczeniem terminu poboru w drugiej połowie lipca zaplanowane i zlecone próbki nie zostały pobrane. Natomiast brakujące wyniki badań w zakresie parametru Legionella sp. zostały dostarczone w terminie późniejszym – wyniki badań pobranych próbek wody z pływalni odkrytej w dniu 25.06.2025r. nie wykazały obecności bakterii, co zostało potwierdzone w sprawozdaniu z dnia 14.07.2025r.

Badania jakości wody w roku 2025 wykonywało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz laboratoria: J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

3. Zarządzający Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin nie wykonywał badań jakości wody na pływalni zgodnie z częstotliwością określoną w zał. Nr 3 do w/w rozporządzenia. W piśmie z dnia 29.08.2025r. poinformował o przyczynach występujących problemów z wykonywaniem badań w roku 2025 polegających na nieterminowym i chaotycznym realizowaniem zleconych badań zgodnie z przesłanym do laboratorium harmonogramem. Przedstawione wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych obejmowały zakres określony w zał. nr 1 oraz nr 2 do w/w rozporządzenia tj.: *Escherichia Coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, Legionella sp., mętność, pH wody, chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, potencjał redox. Dla badanych parametrów zastosowano metodyki referencyjne analiz wody na pływalniach zgodnie z zał. nr 4 do w/w rozporządzenia.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w analizowanym okresie w ramach nadzoru sanitarnego wykonał badania wody na pływalni przed wydaniem oceny w zakresie: *Escherichia Coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, mętność, chlor wolny, chlor związany, pH wody, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność. Badania jakości wody wykonywał Oddział Laboratoryjny PSSE w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pobrali do badania laboratoryjnego 2 próbki wody w dniu 04.08.2025r., z punktów: niecka basenowa odkryta oraz punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji, badana woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Po przeanalizowaniu powyższych danych oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów można stwierdzić, że zarządzający Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin mimo występujących trudności z wykonywaniem badań wody prowadził nadzór nad jakością wody basenowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Tabela 1. Analiza wyników badań przekazanych przez zarządzającego Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada.

Tabela 1. Analiza wyników badań przekazywanych przez zarządzającego Pływalnią Odkrytą przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA.

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Występujące przekroczenie/ Spełnienie wymagań badanych parametrów w/w rozporządzenia	Działania naprawcze w przypadku przekroczeń parametrów	Uwagi (znaczenie dla zdrowia)
11.06.2025r.	Niecka basenowa odkryta	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji			
25.06.2025r.	Niecka basenowa odkryta	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji			
02.07.2025r.	Niecka basenowa odkryta	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji			
07.08.2025r.	Niecka basenowa odkryta	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	punkt wprowadzania wody do niecki basenowej odkrytej z systemu cyrkulacji			
20.08.2025r.	Niecka basenowa odkryta	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak



Sieradz, 11 grudnia 2025r.

OHK.9020.1.28.2025

Sportowa Osada Sp. z o.o.
ul. Rynek Podgórski 7
30-518 Kraków

Ośrodek Wypoczynkowy
ul. Zarzecze 12
98-260 Burzenin

**OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI KRYTEJ
przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA ul. Zarzecze 12,
98-260 Burzenin za okres 11 czerwca 2025 roku – 29 sierpnia 2025 roku**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416),
- art. 11 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023r. poz. 714),
- § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230)

po analizie:

1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;
2. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;
3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu w 2025 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody stwierdzając ostatecznie, że woda na Pływalni Krytej przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z okresowo występującymi nieprawidłowościami.

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Pływalni Krytej przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin za okres 11 czerwca 2025 roku – 29 sierpnia 2025 roku:

1. Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonywał oceny spełniania przez wodę w niecce basenowej dużej i w niecce basenowej małej wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu na podstawie:

- bieżącej obserwacji wody na pływalni, która jest dokumentowana przez pracowników w postaci codziennych zapisów spostrzeżeń i podejmowanych czynności. Z dokumentacji prowadzonej przez pracowników wynika, iż w analizowanym okresie nie stwierdzano problemów z przejrzystością wody, ani widocznych zanieczyszczeń, nie występowały również incydenty kałowe lub wymiotne w wodzie na pływalni;



- systematycznego i udokumentowanego nadzorowania pracy urządzeń oraz rejestracji wyników pomiaru jakości wody na pływalni w postaci codziennych zapisów, nie rzadziej niż co 4 godz. w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania w zakresie: pH wody, temperatury wody, potencjału redox, chloru wolnego oraz chloru związanego rejestrowanego 1 raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni. Ze względu na brak automatycznych urządzeń pomiarowych dla punktów wprowadzania wody z systemu cyrkulacji zarządzający dla tych punktów nie dokumentuje odczytów.

2. Na podstawie udokumentowanych badań jakości wody na pływalni krytej przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada prowadzonych przez zarządzającego pływalnią wykonywanych w większości zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2025r. (z uwagi na problemy z laboratorium wykonującym badania jakości wody na pływalni w czerwcu sprawozdania były niekompletne, natomiast w drugiej połowie lipca wyniki nie zostały przedstawione), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał oceny zbadanych parametrów jakości wody na pływalni, co przedstawiono w tabeli 1. „Analiza wyników badań przekazywanych przez zarządzającego Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada” – stanowiącej załącznik do niniejszej oceny. Zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia zarządzający Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin przedstawił wymagane sprawozdania z badań jakości wody na pływalni, pobieranej z punktów określonych zgodnie z zał. nr 1 do w/w rozporządzenia tj.:

- niecka basenowa duża,
- niecka basenowa mała,
- punkt wprowadzania wody do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji,
- punkt wprowadzania wody do niecki basenowej małej z systemu cyrkulacji,
- natrysk,

za wyjątkiem sprawozdań z badań próbek wody na pływalni z niecki basenowej dużej oraz niecki basenowej małej, zaplanowanych do poboru zgodnie z harmonogramem na drugą połowę lipca 2025r.

Zarządzający Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin w piśmie z dnia 29.08.2025r. poinformował, że z uwagi na zaistniałe problemy z laboratorium pobierającym próbki do badań oraz w związku z niedopilnowaniem – przeoczeniem terminu poboru w drugiej połowie lipca zaplanowane i zlecone próbki nie zostały pobrane.

Badania jakości wody w roku 2025 wykonywało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz laboratoria: J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

W próbce wody pobranej do badania przez zarządzającego w dniu: 11.06.2025r. w punkcie niecka basenowa duża stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej chloroformu na poziomie 0,064 mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,03 mg/l zgodnie z załącznikiem nr 2 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, co zostało potwierdzone w sprawozdaniu z dnia 13.06.2025r. Środki dezynfekcyjne w wysokim stężeniu, podobnie jak uboczne produkty dezynfekcji (chloroform) mogą mieć niekorzystny wpływ, na bezpieczeństwo zdrowotne kąpiących się dlatego należy stale kontrolować ich poziom. Ponadnormatywne stężenie powyższych produktów może powodować niepożądane reakcje u korzystających z kąpieli i szereg dolegliwości takich jak alergie, astma, zapalenie atopowe skóry itp. Podstawowym wyzwaniem technologicznym jest więc uzyskanie stanu, w którym woda na pływalniach spełnia wymagania mikrobiologiczne, a jednocześnie zawartość środka dezynfekcyjnego i produktów jego działania są na odpowiednio niskim poziomie. W związku z powyższym zarządzający podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na kalibracji sond oraz czyszczeniu filtrów. Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych ponownie pobranych próbek wody basenowej nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

Ponadto w przedstawionych przez zarządzającego sprawozdaniach z badań z dnia 13.06.2025r. w pobranych próbkach stwierdzono w punktach:

- niecka basenowa mała brak wyników parametrów fizykochemicznych (mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność) oraz parametru Legionella sp.
- niecka basenowa duża, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej małej z systemu cyrkulacji brak wyników parametru Legionella Sp.
- natrysk brak wyników parametru Legionella Sp.

W związku z powyższym zarządzający poinformował w dniu 01.07.2025r. o tym, że pływalnia kryta nie zostanie uruchomiona do czasu uzyskania pozytywnych i kompletnych wyników badań. Do powyższej informacji zarządzający dołączył pismo Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki z dnia 01.07.2025r. informujące o przyczynie zawieszenia wykonywania badań.

Zarządzający pływalnią krytą po wykonaniu działań naprawczych w związku z przekroczeniem chloroformu, pobrał próbkę wody w niecce basenowej dużej w dniu 01.07.2025r., w badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów co potwierdziło sprawozdanie z dnia 08.07.2025r. Ponadto w dniu 01.07.2025r. została również pobrana próbka wody w niecce basenowej małej w zakresie brakujących parametrów fizykochemicznych, w badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów co potwierdziło

sprawozdanie z dnia 08.07.2025r. Pobór próbek wody w zakresie parametru Legionella sp odbył się w dniu 25.06.2025r. w punktach: niecka basenowa mała, niecka basenowa duża, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej małej z systemu cyrkulacji, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji - w badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp co potwierdziło sprawozdanie z dnia 14.07.2025r. Natomiast pobór próbki wody w zakresie parametru Legionella sp w natrysku odbył się w dniu 11.07.2025r. - w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp co potwierdziło sprawozdanie z dnia 28.07.2025r.

W związku z uzyskaniem pozytywnych oraz kompletnych wyników badań wody na pływalni oraz wody ciepłej w natryskach zarządzający uruchomił pływalnię krytą w dniu 28.07.2025r.

3. Zarządzający Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzeczce 12, 98-260 Burzenin nie wykonywał badań jakości wody na pływalni zgodnie z częstotliwością określoną w zał. Nr 3 do w/w rozporządzenia. W piśmie z dnia 29.08.2025r. poinformował o przyczynach występujących problemów z wykonywaniem badań w roku 2025 polegających na nieterminowym i chaotycznym realizowaniu zleconych badań zgodnie z przesłanym do laboratorium harmonogramem.

Przedstawione wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych obejmowały zakres określony w zał. nr 1 oraz nr 2 do w/w rozporządzenia tj.: *Escherichia Coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w $(36 \pm 2)^\circ\text{C}$ po 48 h, Legionella sp., mętność, pH wody, chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, potencjał redox. Dla badanych parametrów zastosowano metodyki referencyjne analiz wody na pływalniach zgodnie z zał. nr 4 do w/w rozporządzenia. Zarządzający Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada Sp. z o.o., ul. Zarzeczce 12, 98-260 Burzenin przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sieradzu wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w analizowanym okresie w ramach nadzoru sanitarnego wykonał badania wody na pływalni przed wydaniem oceny w zakresie: *Escherichia Coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w $(36 \pm 2)^\circ\text{C}$ po 48h, Legionella sp., mętność, chlor wolny, chlor związany, pH wody, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność. Badania jakości wody wykonywał Oddział Laboratoryjny PSSE w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pobrali do badania laboratoryjnego 4 próbki wody w dniu 04.08.2025r., z punktów: niecka basenowa duża, niecka basenowa mała, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji, punkt wprowadzania wody do niecki basenowej małej z systemu cyrkulacji. Badana woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Po przeanalizowaniu powyższych danych oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów można stwierdzić, że zarządzający Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada, ul. Zarzeczce 12, 98-260 Burzenin mimo występujących trudności z wykonywaniem badań wody prowadził nadzór nad jakością wody basenowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Tabela 1. Analiza wyników badań przekazanych przez zarządzającego Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada.

Tabela 1. Analiza wyników badań przekazywanych przez zarządzającego Pływalnią Krytą przy Ośrodku Wypoczynkowym SPORTOWA OSADA.

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Występujące przekroczenie/ Spełnienie wymagań badanych parametrów w/w rozporządzenia	Działania naprawcze w przypadku przekroczeń parametrów	Uwagi (znaczenie dla zdrowia)
11.06.2025r.	Niecka basenowa duża	Chloroform – za wysoki/nie spełnia wymagań rozporządzenia	Zarządzający podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na kalibracji sond oraz czyszczeniu filtrów.	Chloroform – jest wchłaniany do organizmu poprzez inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową. Ponadnormatywna zawartość chloroformu w basenie może powodować u osób korzystających z kąpieli podrażnienia oczu, układu oddechowego oraz błon śluzowych.
	Niecka basenowa mała	Spełnia wymagania rozporządzenia		
	Woda wprowadzana do niecki małej z systemu cyrkulacji	Spełnia wymagania rozporządzenia		
	Woda wprowadzana do niecki dużej z systemu cyrkulacji	Spełnia wymagania rozporządzenia		
25.06.2025r.	Niecka basenowa duża	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	Niecka basenowa mała			
	Woda wprowadzana do niecki małej z systemu cyrkulacji			
	Woda wprowadzana do niecki dużej z systemu cyrkulacji			
01.07.2025r.	Niecka basenowa duża	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	Niecka basenowa mała			
02.07.2025r.	Niecka basenowa duża	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	Niecka basenowa mała			
	Woda wprowadzana do niecki małej z systemu cyrkulacji			
	Woda wprowadzana do niecki dużej z systemu cyrkulacji			
11.07.2025r.	natrysk	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
07.08.2025r.	Niecka basenowa duża	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	Niecka basenowa mała			
	Woda wprowadzana do niecki małej z systemu cyrkulacji			
	Woda wprowadzana do niecki dużej z systemu cyrkulacji			
20.08.2025r.	Niecka basenowa duża	Spełnia wymagania rozporządzenia	brak	brak
	Niecka basenowa mała			